



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2012-12-17	257	602
Kommunstyrelsen	2012-12-03	250	611
Arbets- och personalutskottet	2012-11-12	244	505

deckf11

Dnr 12.667-351

## Fettavskiljare - Gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun

Bilaga:

Information om regler och krav vid installation av fettavskiljare

### Ärendebeskrivning

Luleå kommuns avloppsledningar är dimensionerade för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fett i spillvatten från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.

Fett som släpps ut i avloppet stelnar och skapar driftproblem när det når ledningarna i marken, där vattnets temperatur är lägre. Stopp i avloppsrören kan i värsta fall orsaka källaröversvämningar eller bräddningar/utsläpp av orenat avloppsvatten. Fett orsakar dålig lukt, gasbildning och frätskador på ledningsrören och har dessutom en negativ inverkan på den biologiska reningen vid avloppsreningsverken. Problemen genererar stora kostnader för tekniska förvaltningen.

För att minimera stopp i avloppsrör på grund av fett, ska fettavskiljare sålunda vara installerade i fastigheter med livsmedelsverksamhet.

Under 2011 inventerades livsmedelsverksamheter i kommunala fastigheter t ex kök i skolor och förskolor. 2012 inventeras övriga fastigheter där livsmedelsverksamhet bedrivs, t ex restauranger och gatukök. Totalt inventeras drygt 400 objekt. Befintliga fettavskiljare funktionskontrollbesiktigas. Om fettavskiljare saknas, eller om befintlig fettavskiljare inte fungerar på tillfredsställande sätt, erhåller fastighetsägaren ett åtgärdsförslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2012-12-17	257	603
Kommunstyrelsen	2012-12-03	250	612
Arbets- och personalutskottet	2012-11-12	244	506

deckf11b

För att en fettavskiljare ska fungera måste den ha rätt storlek, vara av rätt konstruktion samt driftas och underhållas tillfredsställande. Fettavskiljare ska vara dimensionerade enligt svensk standard, SS EN 1825-2, och vara konstruerade enligt SS EN 1825-1. Fettavskiljare ska tömmas regelbundet. Enligt svensk standard ska fettavskiljare tömmas minst en gång per månad om inte drifterfarenheter visar att tätare tömningsintervall krävs eller glesare tömningsintervall är tillräckligt. Tekniska förvaltningen har för avsikt att fr.o.m. 2013 kräva att fettavskiljare töms minst fyra gånger per år.

Funktionskontroll av fettavskiljare ska utföras vartannat år.

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att

- förvaltningens arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument; Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun.

### Arbets- och personalutskottet

Tekniska förvaltningen föredrar ärendet. Till 2017 är hälften av de sk livsmedelsfastigheterna åtgärdade. Därefter åtgärdas fastigheterna vid ombyggnation eller verksamhetsförändring.

### Proposition

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

### Arbets- och personalutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningens arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument; Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2012-12-17	257	604
Kommunstyrelsen	2012-12-03	250	612b

**Arbets- och personalutskottet**

deckf11c

**Kommunstyrelsen**

Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningens arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument; Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun.

**Kommunfullmäktige**

Anette Asplund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslår ett tillägg enligt följande:

*Där det är uppenbart att behov inte föreligger ska undantag medges.*

Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Thomas Olofsson (FP) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och stödjer Anette Asplunds tilläggsförslag.

Karl Petersen (S), Erik Eriksson (S), Annika Sundström (V), Göran Öhman (S) och Lenita Ericson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nils-Olof Lindfors (C), Carola Liden (C), Conny Sundström (KD), Erland Nilsson (LBPO) och Marie-Anne Björn (C) stödjer Anette Asplunds tilläggsförslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2012-12-17	257	605
Kommunstyrelsen	2012-12-03	250	613

## Arbets- och personalutskottet

deckf11d

**Proposition**

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Anette Asplunds tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

**Kommunfullmäktiges beslut**

**Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningens arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument;  
Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun.**

**Reservationer**

Annika Eriksson (MP), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Erland Nilsson (LBPO) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

**Beslutsexpediering**

Tekniska nämnden