

## TILLFÄLLIGT HETARBETSTILLSTÅND.

att för visst arbete använda öppen eld mm inom område för brandfarliga varor, där eld annars ej får användas.

Med stöd av Svensk Författningssamling SFS 1988:1145, förordningen om brandfarliga och explosiva varor §§ 13 och 24, utfärdad i anslutning till SFS 1988:868, lagen om brandfarliga och explosiva varor, meddelas härmed tillstånd för:

\_\_\_\_\_  
(Tillståndshavare) (Organisationsnummer)

att vid/inom \_\_\_\_\_  
(Anläggning/Fastighet)

använda eld för \_\_\_\_\_  
(Ändamål/Arbetsplats)

Föreståndare \_\_\_\_\_

Tel arbetsplats \_\_\_\_\_ Tel bostad \_\_\_\_\_

Arbetet utförs av \_\_\_\_\_  
(Entreprenör/Egen regi)

Arbetsledare \_\_\_\_\_

Vid arbetsplatsen placeras \_\_\_\_\_ st ABE-släckare klass 3.

Föreskrifter utöver de på omstående sida angivna \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Detta tillstånd gäller för ovanstående arbete och arbetsplats från den

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_ kl \_\_\_\_\_ till \_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_ kl \_\_\_\_\_

Luleå den \_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Tillsynsförare)

Undertecknad har tagit del av innehållet i detta tillstånd samt allmänna skyddsregler.

Luleå den \_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Brandskyddsansvarig)

\_\_\_\_\_  
(Utförare)

**Vänd**

**Omstående tillstånd gäller under förutsättning att nedanstående villkor och säkerhetsföreskrifter noggrant efterföljs.**

- 1 Med arbetsplats förstås varje plats där öppen eld i vilken form det vara må kommer att förefinnas, samt även sådan plats där uppvärmt arbetsstycke transporteras eller hanteras.

**Innan arbete påbörjas skall:**

- a) Inom minst 15 m från varje ifrågakommande arbetsplats avlägsnas allt lättantändligt material såsom ris, gräs och liknande. Vid torr väderlek bör marken vattenbegjutas. Oljedränkt mark skall alltid avgrusas.
- b) Markbrunnar inom 15 m från arbetsplatsen (om ej annat angivs) skall på lämpligt sätt övertäckas. Vid inomhusarbete skall tillfälliga eller permanenta bjälklags- och kulvertöppningar samt öppningar i trummor för ventilation o dyl, vilka står i förbindelse med andra lokaler, effektivt täckas, oavsett om öppningarna är försedda med luckor eller galler och befinner sig på vågrät eller lodrät yta. I lokal med separat ventilation skall denna bibehållas; vid förekommande behov avskärmas ventilationsöppningarna. Om separat ventilation ej finns, skall tillses att lokalen blir ventilerad.

- 2 Den flyttbara släckutrustningen skall förvaras lätt tillgänglig. På arbetsplatsen sysselsatt personal skall vara väl förtrogen med släckutrustningen.
- 3 Vedertagen varningsskylt för gasbehållare skall väl synlig anbringas vid lagerplats för gasflaska. Vid svetsning, lödning eller skärning med acetylen skall förbrukningsstället vara utrustat med bakslagsskydd, flamspärre på den gemensamma ledningen samt fast placerad avstängningsnyckel. Vid gassvets skall i anslutning till aggregatet finnas skyddshandske.
- 4 Under arbetets gång (liksom vid avbrott för raster och avslutning av dagen) skall regelbunden kontroll utföras så att gnistor ej ligger osläckta vid eller intill arbetsplatsen.
- 5 El-ledningar och manöveranordningar för svetsaggregat och belysning mm skall vara felfria och förlagda på betryggande sätt och liksom armaturen vara väl skyddad mot mekanisk åverkan. Svetsaggregatets återgångsledning skall anbringas så nära svetsstället som möjligt.
- 6 Svetsning eller annat förande av eld får icke ske om hantering av brandfarlig vara av klass 1 och 2 a sker inom närliggande område. Avståndet preciseras av förrättaren. Detta gäller även vid dränering eller avgasning av cistern. Förnimmas brandfarlig gaslukt vid arbetsställe skall detta föranleda att hetarbete ej påbörjas respektive att pågående hetarbete genast avbryts. Tillkalla tillståndshavarens brandskyddsansvarige, sök tillsammans med honom, uppdaga orsaken och avhjälpa eventuellt uppkommet läckage. Har brännbar gaslukt orsakats av pågående processfyllning må med den brandskyddsansvarige överenskommas att hetarbete får företagas endast inom vissa bestämda tider på dagen under vilken tidsrymd processfyllning icke förekommer.
- 7 **Rökning är strängeligen förbjuden inom arbetsplatsen.** I övrigt gäller rökningförbud i enlighet med generella föreskrifter, som meddelas av tillståndshavarens brandskyddsansvarige.